

CARCARE. IL PROBLEMA SI È VERIFICATO NEGLI STUDI DENTISTICI

# Perdita d'acqua nella sede Asl Chiuso il Cup fino a lunedì

Stop tecnico per il Centro unico prenotazioni Asl di Carcare, che resterà chiuso almeno fino a lunedì a causa di un allagamento dei locali. Il problema è iniziato domenica, quando in uno degli studi dentistici della palazzina di via del Collegio si è verificata un'importante perdita di acqua. In poche ore si sono allagate alcune stanze e si è impregnata la soletta tra il primo e il secondo piano, di conseguenza alcune infiltrazioni

hanno bagnato anche i locali del Cup, al piano terra. Per sicurezza è stata staccata la corrente elettrica e i tecnici dell'Asl hanno lavorato per tutta la domenica per cercare di arginare il guasto e limitare i danni. Sul posto sono arrivati per un sopralluogo la direttrice socio-sanitaria dell'Asl Monica Cirone e il direttore del distretto delle Bormide Luca Corti. Alla fine ha prevalso la prudenza e alcuni locali sono stati chiusi,

in modo da consentire ulteriori accertamenti. «Gli uffici non saranno accessibili al pubblico fino al prossimo 24 giugno (sabato, ndr) per problemi tecnici – ha spiegato Asl in una nota - Per prenotazioni è possibile rivolgersi al punto Cup nell'ospedale di Cairo e a tutti gli altri punti Cup sul territorio, chiamare il call center al numero 800 098 543, prenotare nelle farmacie convenzionate o collegarsi al sito prenotosa-



La sede dell'Asl di Carcare

lute.regione.liguria.it». Nonostante il problema, ieri sono stati limitati i disagi per gli utenti: «La chiusura è dettata dalla prudenza – ha precisato Corti – Abbiamo deciso di fare ulteriori controlli e per estrema sicurezza abbiamo chiuso il Cup, in modo da verificare gli impianti elettrici. Tuttavia abbiamo cercato di contenere al massimo le ripercussioni sul pubblico: già questa mattina (ieri, ndr) il punto prelievi ha lavorato regolarmente, così come sono rimasti attivi gli ambulatori del terzo piano e quelli del piano terra. Soltanto per questa settimana il servizio dentistico, che è poi quello dove si è verificato il guasto, è stato spostato a Varazze». —

L.B.